

证券代码：600063

证券简称：皖维高新

公告编号：临 2026-073

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于投资蒙维科技二期合成反应器技术改造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的：内蒙古蒙维科技有限公司（以下简称“蒙维科技”）二期合成反应器技术改造项目；
- 投资金额：项目总投资 3,200 万元；
- 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，本议案涉及的投资金额属于董事会的决策权限范围，无需提请公司股东会审议；
- 风险提示：新建项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

内蒙古蒙维科技有限公司成立于 2008 年，是安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主要致力于电石乙炔法 VAC、PVA 等产品的研发、生产与销售。经过十多年的建设和发展，蒙维科技已建成 45 万吨/年 VAC、20 万吨/年 PVA、20 万吨/年精乙酸甲酯、45 万吨/年标准电石、60 万吨/年电石渣综合处理装置，形成了“石灰石—电石—VAC—PVA—电石废渣制水泥”这一独具特色的绿色循环发展模式。

蒙维科技二期合成工序现有六台固定床反应器，由于反应器列管焊缝

腐蚀开裂，导致日常生产中泄漏故障频发，频繁停车检修，严重制约合成装置的产能与运行效率，同时设备带病运行也存在安全生产风险。为了解决二期合成固定床反应器列管腐蚀开裂、频繁泄漏、频繁停车检修的问题，保障合成装置长周期稳定运行、释放产能效率，同时消除设备带病运行的安全风险，蒙维科技拟实施二期合成反应器技术改造项目，通过材质升级解决裂腐泄漏问题。

根据蒙维科技编制的《内蒙古蒙维科技有限公司二期合成反应器技术改造项目可行性研究报告》，该项目总投资 3,200 万元，其中建设投资 3,190 万元。项目建成达产达标后，将有效降低合成装置停车损失、节省物料损耗、延长装置使用周期。

项目选址位于内蒙古蒙维科技有限公司有机厂生产区域内，设备在原址进行替换，不新增建设用地。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐新设公司 ☐增资现有公司（☐同比例 ☐非同比例） —增资前标的公司类型：☐全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐未持股公司 ☒投资新项目 ☐其他：_____
投资标的名称	内蒙古蒙维科技有限公司；蒙维科技二期合成反应器技术改造项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：<u>3,200</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☐现金 ☐自有资金 ☐募集资金 ☐银行贷款 ☐其他：_____ ☐实物资产或无形资产 ☐股权 ☒其他：<u>全资子公司蒙维科技自筹解决</u>
是否跨境	☐是 ☒否

（二）董事会审议情况

2026 年 8 月 20 日，公司第九届二十七次董事会审议通过了《关于投资蒙维科技二期合成反应器技术改造项目的议案》，（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。同意公司投资建设蒙维科技二期合成反应器技术改造项目。

根据《皖维高新公司章程》的有关规定，本议案涉及的投资金额属于董事会的决策权限范围，无需提请公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资标的为蒙维科技二期合成反应器技术改造项目，建设地址位于内蒙古自治区察右后旗白镇蒙维新材料产业区，建设周期为 10 个月，项目报批总投资为 3,200 万元，其中建设投资 3,190 万元。本项目技术方案成熟可靠，投资合理，经济效益与安全环保效益显著，系公司推进发展战略、提高市场竞争力的必要安排。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的

（1）项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	蒙维科技二期合成反应器技术改造项目
项目主要内容	本项目在原有生产装置基础上，更换 2 台二期合成固定床反应器，核心改造内容包括： 1、材质升级 换热管、上下管板、下管箱等核心接触介质部件采用 S31603 奥氏体不锈钢，壳程筒体、折流板等部件采用 S30408 不锈钢，裙座及承重结构延续原设计 Q345R 碳钢材料； 2、连接工艺优化 上管板与列管沿用“强度焊+贴胀”连接形式，下管板与列管改为“强度焊+强度胀”连接，坡口形式由单 V 型改为单 U 型； 3、设备原位拆除与安装，配套接口适配、压力试验、无损检测及联动调试。
建设地点	内蒙古自治区察右后旗白镇蒙维新材料产业区
项目总投资金额（万元）	3,200

上市公司投资金额（万元）	0
项目建设期（月）	10
预计开工时间	2026 年下半年
预计投资收益率	14.48%
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

（2）各主要投资方出资情况

本项目无其他投资方，公司全资子公司蒙维科技为唯一出资主体。

（3）项目目前进展情况

项目总建设期 10 个月，分五个阶段实施：

- 1）前期与设计阶段：2026 年 7 月-2026 年 8 月，共 2 个月，完成项目论证、招标、图纸设计与技术交底；
- 2）设备制造阶段：2026 年 8 月-2027 年 3 月，共 8 个月，完成原材料采购、设备制造、检验与出厂验收；
- 3）设备拆除与安装阶段：2027 年 3 月-2027 年 4 月，共 1 个月，完成旧设备拆除、新设备安装与管道对接；
- 4）调试与验收阶段：2027 年 4 月，共 0.5 个月，完成压力试验、单机试车、联动试车与性能验收；
- 5）正式投用：2027 年 4 月底投入正式运行。

（4）项目市场定位及可行性分析

从政策层面分析，本项目属于化工生产装置安全节能技术改造范畴，符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》允许类规定，符合国家化工行业高质量发展、危化品企业本质安全提升相关政策要求。从技术层面分析，项目改造方案采用奥氏体不锈钢材质升级、优化管板连接工艺，技术路线成熟可靠，国内同类装置已有大量成功应用案例，可有效解决现有设备应力腐蚀、间隙腐蚀泄漏问题，运行安全可靠，产品质量稳定优良。从安全环保层面分析，改造后设备泄漏风险大幅降低，本质安全水平显著提升，减少无组织污染物排放，降低环境与安全风险，符合企业安全生产与绿色发展要求。

（三）出资方式及相关情况

项目总投资 3,200 万元，全部由子公司蒙维科技自筹解决。

三、对外投资对上市公司的影响

项目实施后，可显著减少合成反应器非计划停车次数，降低检修成本与物料损失，提升装置产能利用率，同时设备使用寿命延长，减少设备更新频次，降低长期资本性支出，提升企业整体盈利能力与市场竞争力。本次项目投资不会损害上市公司及股东的利益，特别是中小股东的利益。

四、对外投资的风险提示

项目投资符合公司经营发展的需要，但新建项目具有一定的建设周期，可能存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响，导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日